## Dichiarazione di conformità Declaration of Conformity



Produttore / Manufacturer:

Rex Articoli Tecnici sa

Indirizzo / Andress:

Via Catenazzi 1 6850 Mendrisio (CH)
Tel: +41 (0) 91 640 50 50
Fax: +41 (0) 91 640 50 55
http:// www.rex.ch

Descrizione del prodotto / Description of the product:

Passatubi/Passacavi Crocodile

Conforme ai seguenti requisiti di sicurezza Conforms to the following safety requirements:

Norma CEI 64-8 III ediz. 1982

Sez. 704: impianti elettrici/acqua in cantieri di costruzione e demolizione Sez: 752 impianti elettrici/acqua nei luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento Sez: 708 aree di campeggio e caravans

Conforme alle seguenti normative / Conforms of the following Directive:

CEI 64-8 III SECT. 752 IEC 60364-7 HD 384-7-704

Scheda Tecnica / Data sheet:

Materiale di base / Material: SBR

Durezza superficie / Hardness: 80+/-5 ShA

Reazione al fuoco / Reaction to fire: Classe 1 secondo le norme UNI 9174 + UNI 8457

Buona resistenza a solventi, oli ed agenti atmosferici Good resistance to solvents, oils and weathering Temperatura d'esercizio / Temperature: -40° C a 48° C

## Avvertenze / Warnings:

- Moderare la velocità di transito sul passatubi/pasacavi.
- 2. L'uso improprio può provocare danni ai cavi con conseguenti scariche elettriche.
- 3. Non utilizzare come superficie di lavoro non tagliare, non forare, non martellare.
- Non sostare con pesi sul passatubi / passacavi, oltrepassare solo con carichi momentanei.
- Può essere pericoloso per i passanti se non adeguatamente segnalata la sua presenza.
- Utilizzare solo su superfici stabili e non sdrucciolevoli.

- 1. Moderating the speed of transit through the grommet.
- 2. Improper use can cause damage to cables with electrical discharges.
- 3. Do not use as a work surface no cutting, no drilling, no hammering.
- 4. Do not stand with weights on the grommet, pass only with momentary loads.
- 5. It can be dangerous to bystanders if not properly reported its presence.
- 6. Use only on stable surfaces and not slippery









Mendrisio 15.04.2012

Direzione tecnica Marco Favini

QSM

Giuseppe Beretta